

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение: электродвигателя 4А 132М4У3 7,5 кВт, 1500 об/мин

1. Назначение: в реакгентный зал цеха механического обезвоживания осадка

2. Основные параметры:

Электродвигатель мощностью 7,5 кВт,

Количество оборотов – 1500 об/мин.

КПД – 82 %

Класс изоляции F

3ф 380V 50Hz режим S1

Ток ном. 18А

3. Индивидуальные особенности:

марка двигателя 4А 132М4У3

Директор филиала



А. В. Фролов

Начальник ПТО



М. В. Пищик

Зам. начальника ПТО



Д. Ю. Карпович

Начальник участка ЦОСК



А. С. Кучияш

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на приобретение:** электродвигателя Р-5,5 кВт. 3000 об/мин.

1. Назначение: В реакгентный зал цеха механического обезвоживания осадка на компрессор.
2. Основные технические характеристики:  
Электродвигатель 5,5 кВт,  
Количество оборотов – 3000 об/мин.  
КПД – 88 %  
3ф 380V 50Hz режим S1  
Ток ном. 10.5А.
3. Индивидуальные особенности: ТУ16-525.564-84.  
Эл.двигатель серии АИР100L2.

Директор филиала



А. В. Фролов

Начальник ПТО



М. В. Пищик

Зам. начальника ПТО



Д. Ю. Карпович

Начальник участка ЦОСК



А. С. Кучияш





## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на приобретение:** электродвигателя Р-2.2 кВт. 950 об/мин.  
В количестве 2 шт.

1. Назначение: первичный отстойник № 1, № 2.

2. Основные технические характеристики:  
Электродвигатель 2.2кВт,  
Количество оборотов – 950 об/мин.  
КПД – 79 %  
cos 0.82  
Класс изоляции F  
3ф 220/380V 50Hz режим S1  
Ток ном 5.65А.

3. Индивидуальные особенности: Марка двигателя 4A100L6У3.

Директор филиала		А. В. Фролов
Начальник ПТО		М. В. Пищик
Зам. начальника ПТО		Д. Ю. Карпович
Начальник участка ЦОСК		А. С. Кучияш

4

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на приобретение:** электродвигателя Р-1.3 кВт. 1350 об/мин.  
В количестве 2 шт.

1. Назначение: Илоуплотнитель, илоскрёб № 1, № 2.

2. Основные технические характеристики:

Электродвигатель 1.3 кВт,

Количество оборотов – 1350 об/мин.

КПД – 68 %

cos 0.82

Класс изоляции F

3ф 220/380V 50Hz режим S1

Ток ном. 3.1А.

3. Индивидуальные особенности: марка двигателя ЧА С 80А

Директор филиала



А. В. Фролов

Начальник ПТО



М. В. Пищик

Зам. начальника ПТО



Д. Ю. Карпович

Начальник участка ЦОСК



А. С. Кучияш

5

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение: электродвигателя Р-11 кВт., 3000об/мин.

1. Назначение: в насосную станцию илоуплотнителей.

2. Основные технические характеристики:

Электродвигатель мощностью 11 кВт,

Количество оборотов – 3000 об/мин.

КПД – 88 %

cos 0.82

Класс изоляции F

3ф 380V 50Hz режим S1

Ток ном. 21.2А

3. Индивидуальные особенности: двигатель марки 4А 132М2У3

Директор филиала



А. В. Фролов

Начальник ПТО



М. В. Пищик

Зам. начальника ПТО



Д. Ю. Карпович

Начальник участка ЦОСК



А. С. Кучияш