


Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	Приборы
№ опросного листа:	СВ0211	Код МТР в ЕНС ПКС:	СВ0211

Наименование МТР: Прибор GSM-охраны на 4 канала

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Канал связи		Передача сигналов по GSM каналу SMS сообщениями
1.2	Количество подключаемых каналов	шт	4
1.3	Напряжение и ток	В, А	5В, 0,5А
1.4	Наличие встроенного аккумулятора		обязательно
1.5	Напряжение на выходе СО для подключения внешнего звукового или светового оповещателя	В	10+-2
1.6	Допустимый ток на выходе СО	мА	50
1.7	Допустимое напряжение и ток, коммутируемые через контакты реле встроенным реле	В,А	240В,0,1А
1.8	Принцип работы и функции поддерживаемые ЩУ:		
1.9	Возможность добавления и удаления приборов, прописывание их зоны охраны удаленно, SMS командами с телефона администратора станции		
2.0	Возможность просмотра журнала событий при помощи ПО типа «Блокнот»		
2.1	Совместимость в работе с пультовой станцией мониторинга «BETTA – 50 GSM»		
	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.2	3 цифровых термометра ВС-ЦТ, считыватель ТМ и 3 ключа		
2.3	Блок бесперебойного питания в комплекте		

ФИО Ответственного:	Пикульский Д.В.		
Должность:	Начальник цеха НСиС		
Телефон / Факс:	76-98-03		
Электронный адрес:	d.pikulskiy@rks.karelia.ru		
Подпись:	Инженер первой категории		Захаров Д.А.
Директор технического департамента:	Остапчук В.В.		
Подпись:	