



Заказчик:	АО «ПКС – Водоканал»	Группа материалов:	Изделия электротехнические
№ опросного листа:	ДМ0047	Код МТР в ЕНС ПКС:	ДМ0047

Наименование МТР: Трансформатор напряжения НТМИ-6-66 640ВА 3ф.5-стержнев.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Трансформатор напряжения		НТМИ-6-66У4
1.2	Номинальное напряжение первичной обмотки, В		6000
1.3	Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В		100
1.4	Предельная мощность трансформатора, ВА		640
1.7	Номинальная нагрузка/класс точности		75/0.5
1.8	Количество фаз		3
1.9	Климатическое исполнение		У4
1.11			
1.12			
1.13			
1.14			
1.15			
1.16			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			

ФИО Ответственного:	Кормушев А.А.
Должность:	Заместитель начальника службы энергохозяйства
Телефон / Факс:	78-52-66
Электронный адрес:	a.kormushev@rks.karelia.ru
Подпись:	
Технический директор АО «ПКС – Водоканал»:	Остапчук В.В. 
Подпись:	