




Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	Автоспецтехника ЗГ
№ опросного листа:	4	Код МТР в ЕНС PKC:	

Наименование МТР: Электростанция бензиновая трехфазная

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Двигатель		4-х тактный, бензиновый
	Число цилиндров	Шт	2
	Частота вращения,	об/мин	3000
	Топливо		Бензин АИ-92
	Охлаждение		Воздушное
1.2	Генератор		синхронный
	Коэффициент мощности		0,8
	Номинальная мощность (3 фазы)	ВА	14000
	Максимальная мощность (3 фазы)	ВА	15400
	Напряжение	В	400/230
	Род тока		Переменный
	Частота тока	Гц	50
1.3	Емкость топливного бака	л	26
1.4	Уровень шума	дБ	74
1.5	Габариты (ДхШхВ)	мм	900х645х615
1.6	Масса	кг	135
1.7	Исполнение		Открытое на раме
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1	Система защиты по уровню масла	шт	1
2.2	Электростартер	шт	1
2.3	Аккумулятор	шт	1
2.4	Влагозащитная розетка 380 В	шт	1
2.5	Влагозащитная розетка 220 В	шт	1

2.6	Указатель уровня топлива в баке	шт	1
Дополнительные требования			
3.1.	Гарантия завода-изготовителя	мес./часов	24 мес., но не более 500 моточасов

ФИО Ответственного:	Гуль П.П.
Должность:	И.о начальника автотранспортного цеха
Телефон / Факс:	(88142) 525423
Электронный адрес:	v.angelov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Заместитель директора по общим вопросам АО „ПКС-Водоканал“	Кнауб И.И.
Подпись:	
Начальник цеха НСиС	Пикульский Д.В.
Подпись:	
Технический директор АО „ПКС-Водоканал“	Остапчук В.В.
Подпись:	