


Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	КИПиА
№ опросного листа:	СГ0210	Код МТР в ЕНС ПКС:	СГ0210

1. Наименование МТР: Датчик гидростатического давления СДВ-Г

№ п.п.	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Измеряемое давление		Избыточное
1.2	Минимальный диапазон измерения	м.вод.ст.	0-1
1.3	Максимальный диапазон измерения	м.вод.ст.	0-250
1.4	Погрешность, от диапазона измерения	%	± 0,5;
1.5	Выходной сигнал		RS-485
1.6	Напряжение питания номинальное	В	12
1.7	Диапазон напряжения питания	В	8-30
1.8	Температура измеряемой среды	°С	-50 +80
1.9	Температура окружающей среды,	°С	-50 +80
1.10	Электрический соединитель		Кабельный вывод
1.11	Класс пылевлагозащиты	IP	68
1.12	Присоединение к процессу		M20x1,5
1.13	Классификационная группа устойчивости к механическим воздействиям по ГОСТ Р 52931		G2
1.14	Материалы корпуса	Сталь	12X18H10T
1.15	Материалы, контактирующие с измеряемой средой		Титановый сплав BT-9 Сталь 12X18H10T
1.16	Контроль чувствительного элемента		наличие
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.	Инструкция по эксплуатации	Экз.	1

ФИО Ответственного:	Каява И.В.
Должность:	Начальник службы АСУ ТП, КИПиА и метрологии
Телефон / Факс:	89114319253
Электронный адрес:	i.kayava@rks.karelia.ru
Подпись:	
Технический директор:	Остапчук В.В.
Подпись:	