


РКС
Российские
Коммуникационные
Системы

Заказчик:	АО «ПКС – Водоканал»		Группа материалов:	КВ
№ опросного листа:	КВ000168		Код МТР в ЕНС РКС:	КВ000168

Наименование МТР: обогреватель инфракрасный

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерно сть	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Обогреватель		инфракрасный
1.2	Номинальное напряжение, В		220
1.3	Исполнение		потолочный
1.4	Мощность, кВт		1
1.7	Габариты (ш,в,г), см		150*16*4
1.8	Класс защиты		IP53
1.9	Площадь обогрева, м2		10-20
1.11	Отключение при перегреве		есть
1.12	Гарантия, год		3
1.13	Страна изготовитель		Россия
1.14			
1.15			
1.16			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			

ФИО Ответственного:	Стюф А.А.
Должность:	Начальник службы энергохозяйства
Телефон / Факс:	78-52-66
Электронный адрес:	a.kormushev@rks.karelia.ru
Подпись:	
Технический директор АО «ПКС – Водоканал»:	Остапчук В.В.
Подпись:	