

16.10.2018

Ответ на запрос

Наименование Приглашения	Открытый конкурс в электронной форме с предварительной квалификацией для заключения договоров на поставку КИПиА (группа С, подгруппы: СВ – Приборы) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в 2018 году (№31806972954)
Реквизиты запроса (Дата, номер)	10.10.2018 №1

Формулировка вопроса участника¹:

Опросный лист № 1 пункты: 2.2 и 2.3

- 1) Какой минимальный внутренний диаметр осматриваемых труб с устройством наведения и ротации камеры? Опросный лист № 1 пункты: 1.5, 2.2, 2.3
- 2) Какой минимальный внутренний диаметр осматриваемых труб с электромеханическим устройством подъема видеокамеры?^ Опросный лист № 1 пункты: 2.9 и 2.9.1
- 3) Какой минимальный внутренний диаметр осматриваемых труб с устройством наведения и ротации камеры? Опросный лист № 1 пункты: 2.1 и 2.9.1
- 4) В техническом задании указаны характеристики видеокамер: цифровая, поворотная, цветная, оптическая стабилизация, компенсация встречной засветки, ТВ стандарт HD, Full HD. Вопрос: «Какой стандарт изображения передается на монитор поста управления? Какое разрешение изображения должно быть **именно** на мониторе поста управления?»

Разъяснения:

1. От 100 мм. это только с устройством наведения и ротации.
2. От 400 мм.
3. от 50 мм. без устройства наведения, для проталкиваемой системы
4. Разрешение 1920×1080 точек (пикселей), Full HD

Инженер Группы телевизионной диагностики сетей
АО "ПКС-Водоканал" Филатов В.В.
начальник цеха НСиС АО "ПКС" Водоканал
Пикульский Дмитрий Викторович
+79114282435

Директор по общим вопросам



А.П.Турков

¹ При формулировании вопроса необходимо указывать пункт (подпункт) конкурсной документации в связи с которым задается вопрос.