

Заказчик:	АО «ПКС-Тепловые сети»	Группа материалов:	Изделия электротехнические
№ опросного листа:	46.2017	Код МТР в ЕНС ПКС:	ГБ0105

**Наименование МТР:** Регулятор давления (после себя) РД-НО-80/60-(0,4-1,0) МПа

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	Тип устройства		Регулятор давления прямого действия с нормально открытым регулирующим клапаном
2	<b>Технические характеристики:</b>		
2.1	Диаметр условного прохода, Ду	мм	80
2.2	Пределы регулирования	МПа	0,4-1,0
2.3	Условная пропускная способность	Кву м3/ч	60
2.4	Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки	%	не более 20
2.5	Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки	%	не более 4
2.6	Относительная нерегулируемая протечка, % от условной пропускной способности KN	%	не более 0,4
2.7	Температура регулируемой среды	Град С	от 0 до 225
2.8	Температура окружающей среды	Град С	от 5 до 50
2.9	Рабочая среда		вода
2.10	Условное давление	МПа (кгс/см2)	1,6 (16)
3	<b>Материал исполнения:</b>		
3.1	Корпус		Серый чугун СЧ-20
3.2	Стакан		бронза
3.3	Клапан (поршень)		сталь 20х13
3.4	Шток		сталь 20х13
3.5	Мембрана		EPDM
3.6	Сильфон		36НХТЮ
3.7	Дублирующее кольцо		фторопласт
4	<b>Комплектность:</b>		
4.1	Регулятор давления	шт.	1
4.2	Трубка импульсная	шт.	1
4.3	Ручка настройки	шт.	1

**РКС**

ОАО «РКС-Тепловые сети»

4.4	Ключ	шт.	1
4.5	Манометр с пределами измерений от 0 до 0,25 МПа или манометр с пределами измерений от 0 до 1 МПа	шт.	1
4.6	Руководство по эксплуатации	шт.	1
4.7	Разветвитель	шт.	1
5	<b>Гарантии изготовителя:</b>		
5.1	Гарантийный срок эксплуатации	месяц	не менее 24
5.2	Полный средний ресурс	цикл	10000
5.3	Средний срок службы	год	10

ФИО ответственного:	Кабадеева Янина Александровна
Должность:	Инженер 2 категории
Телефон / Факс:	71-00-37 (доб. 1456)
Электронный адрес:	y.kabadeeva@rks.karelia.ru
Подпись:	