


Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы» 392000, Россия, Тамбов, ул. Тулиновская 5	Группа материалов:	ЕВ
№ опросного листа:	7	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ000325

Наименование МТР: агрегат электронасосный, центробежный, для сточных вод

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1.	<b>Функциональные параметры</b>		
1.1	Перекачиваемая среда		Хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды
1.2	Диапазон температур перекачиваемой среды	°C	От +0,1 до +25
1.3	Размер твердых механических примесей в перекачиваемой среде, не менее	мм	5
1.4	Рабочий интервал подачи	м <sup>3</sup> /ч	От 90 до 250
1.5	Напор в рабочем интервале, при подаче 90 м <sup>3</sup> /ч	м	От 33 до 38
1.6	Напор в рабочем интервале, при подаче 250 м <sup>3</sup> /ч	м	От 26 до 29
1.7	КПД max, не ниже	%	69
1.8	Допускаемый кавитационный запас, не менее	м	3,0
1.9	Тип уплотнения вала		Одинарное торцевое
1.10	Материал рабочего колеса, не хуже		Серый чугун или аналог
1.11	Материал корпуса, не хуже		Серый чугун или аналог
1.12	Условный проход всасывающего патрубка, не менее	DN	150
1.13	Условный проход напорного патрубка, не менее	DN	125
2	<b>Требования к электрооборудованию (электродвигателю)</b>		
2.1	Мощность номинальная, не более	кВт	37
2.2	Частота вращения, не более	об/мин	1450
2.3	Номинальное линейное напряжение трехфазной сети	В	380
2.4	Частота тока	Гц	50
2.5	Степень защиты, не ниже		IP54
3	<b>Прочие требования</b>		
3.1	Назначенный срок службы, не менее	лет	6
3.2	Средняя наработка на отказ, не менее	ч	6000
3.3	Назначенный ресурс, не менее	ч	40000
3.4	Агрегат электронасосный поставляется в сборе, на раме		
4	<b>Требования к комплекту поставки</b>		
4.1	Насос	шт.	1
4.2	Соединительная муфта	шт.	1
4.3	Кожух защитный	шт.	1
4.4	Рама	шт.	1
4.5	Электродвигатель	шт.	1
4.6	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	шт.	1
4.7	Руководство по эксплуатации на русском языке	шт.	1
4.8	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в	мес.	24

	эксплуатацию, не менее		
--	------------------------	--	--

ФИО Ответственного:	Щеголихин И.А.
Должность:	Гл. специалист СВО
Телефон / Факс:	8(4752)700-700 доб.6602
Электронный адрес:	SchegolihinIA@tamcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	С.А. Никитин
Подпись:	