


Заказчик:	ООО «Волжские коммунальные системы»	Группа материалов:	ЕВ
№ опросного листа:	№ СВС-6	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕВ000090

Наименование МТР: Погружной электронасос с рабочими колесами из нержавеющей стали серии ЭЦВ 8-25-150 нрк 17кВт, 37А

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>Функциональные параметры и технические характеристики</b>		
1.1.	Производительность (Q)	м³ /час	25
1.2.	Напор	м	150
1.3	Мощность	кВт	17
1.4	Номинальный ток	А	37
1.5	Перекачиваемая среда		Хоз.питьевая вода
1.6	Температура воды	С°	8-10
1.7	Напряжение	В	380
1.8	К.П.Д.		Не ниже 75 %
<b>2.</b>	<b>Насосная часть</b>		
2.1	Рабочее колесо		Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т
2.2	Направляющий аппарат		Полимер
2.3	Корпус		Сталь
2.4	Количество ступеней насоса	шт	8
<b>3</b>	<b>Электродвигатель</b>		
3.1	Выводной кабель эл/двигателя	ВПП	ТУ 16-705.077-79
3.2	Корпус		Сталь
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	Насос	1 шт	В соответствии с конкурсной документацией
2.2	Выводной кабель эл/двигателя	м	Не менее 1,5м
2.3	Паспорт	1 шт	Наличие графиков напорных характеристик агрегата с указанием рабочих интервалов
<b>3</b>	<b>Прочие требования заказчика</b>		
3.1	Производитель		Российские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа.
3.3	Прочие требования	Все указанные требования должны быть подтверждены предприятием изготовителем.	

ФИО Ответственного:	Прытков Вячеслав Владимирович
Должность:	Начальник службы водозаборных сооружений
Телефон / Факс:	+7 (8482) 29-94-96
Электронный адрес:	
Подпись:	15.01.2018г. 
Директор технического департамента:	
Подпись:	