

Опросный лист заказа насосного оборудования №6

Заказчик ООО «Ульяновскоблводоканал»

Количество 2 шт. Аналог СМ-250-200-400/6, с эл. двиг. 75кВт

Годовая (перспективная) потребность 2 шт.

№	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ		
1.1	Подача	м³/ч	530
1.2	Напор	м	22
1.3	Давление на входе / выходе (не более)	кгс/см²	
1.4	Кавитационный запас (не более)	м	5
1.5	Для полупогружных (погружных) насосов:		
1.5.1	Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка)	м	
1.6	Габаритные размеры	L x B x H	Не более ,мм 2320x720x1150
2	ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА		
2.1	Наименование перекачиваемой среды	Сточная жидкость	
2.2	Содержание твердых частиц:		
2.2.1	Объемная концентрация	%	Не выше 1
2.2.2	Размеры частиц (абразивных/неабразивных)	мм	Не более 5
2.3	Рабочая температура ,tr	°C	0-40
2.4	Вязкость (кинематическая) при tr	сСт (мм²/с)	До1*10 -6
2.5	Плотность при tr	кг/м³	Не более 1050
3	МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ		
	- СТАЛЬ 20Х13Л, 12Х18Н9Т, 35Л или другие - оловянистая бронза		

	- СЧ20 - резина ИРП 1225, ИРП 1314		
4	УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА		
4.1	Сальниковое одинарное/двойное (С/СД)		Сд
4.2	Торцовое одинарное/двойное (5/55)		
5	УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ)		
5.1	Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69		Ухл4
5.2	Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ		
5.3	Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды	да/нет	Нет
6	ПРИВОД		
6.1	Напряжение, количество фаз		380; 4
6.2	Частота сети		50
7	ПРИЛОЖЕНИЕ: схема установки, другие требования		

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)) Юсупов Линур Фидаильевич, инженер ПТО 28.03.2019

Адрес: г.Димитровград, ул.Куйбышева, д150

Тел. 8 84235 2-66-27 факс _____ E-mail _____

lyusupov@ulcomsys.ru

