





**PKC**  
Благовещенск

Акционерное общество  
«Амурские коммунальные системы»

Заказчик:	АО «Амурские коммунальные системы»	Группа материалов:	
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС PKC:	

Наименование МТР: насос вакуумный водокольцевой в комплекте с полумуфтами и воздухохраником, без рамы, с электродвигателем 75кВт.

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Рабочая среда	Чистая вода, питьевая вода	По СанПиН 2.1.4.1074-01
1.2	климатическое исполнение		УХЛ 4.2 и Т 2 по ГОСТ 15150-69
1.3	производительность (подача)	м <sup>3</sup> /мин	12,2
1.4	давление начальное (напор)	кгс/см <sup>2</sup>	0,4
1.5	диаметр всасывающего патрубка	мм.	100
1.6	двигатель		5AMH250M6У3
1.7	мощность электродвигателя	кВт	75
1.8	частота вращения	об/мин	1000
1.9	напряжение	v	380
1.10	утечка через уплотнение вала	см <sup>3</sup> /ч	120
1.11	средний ресурс до кап.ремонта	час.	20000
1.12	средняя наработка до отказа	час.	3000
1.13	допустимый срок хранения	год.	1
1.14	габариты насоса (высота, ширина, высота)	мм.	1110/710/1120
2.	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	насос	1 шт.	в соответствии с конкурсной документацией
2.2	электродвигатель	1 шт.	в соответствии с конкурсной документацией
2.3	паспорт насоса		1 экземпляр
2.4	паспорт электродвигателя		1 экземпляр
2.5	руководство по эксплуатации		1 экземпляр

ФИО Ответственного	А.В.Ермаков 
Должность	Начальник цеха Северный водозабор
Телефон/факс	89145696418
Электронный адрес	
Подпись	
Директор технического департамента	И.о. технического директора С.Г. Скворцов 
Подпись	