



**PKC**  
Благовещенск

АО «Амурские коммунальные системы»

6

Заказчик:	АО «Амурские коммунальные системы»	Группа материалов	
№ опросного листа:	№	Код МТР в ЕНС РКС:	
Наименование МТР: насос погружной фекальный с закрытым рабочим колесом.			
№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1.</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Рабочая среда	Для сточных масс и фекальных вод	По СанПиН 2.1.4.1074-01
1.2	Климатическое исполнение		
1.3	Производительность (подача)	м <sup>3</sup> /ч	25
1.4	Давление начальное (напор)	м	15
1.5	Диаметр нагнетательного патрубка	мм	65
1.6	двигатель		
1.7	Мощность электродвигателя	кВт	3
1.8	Чистота вращения	об/мин	3000
1.9	напряжение	v	380
1.10	Утечка через уплотнение вала	см <sup>3</sup> /ч	
1.11	Средний ресурс до кап. ремонта	час	7 тыс.
1.12	Средняя наработка до отказа	час	20 тыс
1.13	Допустимый срок хранения	год	1
1.14	Габариты насоса (вес)	Кг.	65
<b>2.</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1	Насос	1шт.	в соответствии с конкурсной документацией
2.2	Электродвигатель		
2.3	Паспорт насоса		1 экземпляр
2.4	Паспорт электродвигателя		
2.5	Руководство по эксплуатации		1 экземпляр

ФИО Ответственного	О.С. Казанцев
Должность	Руководитель участка с. Белогорье
Телефон/факс	89145500881
Электронный адрес	
Подпись	
Директор технического департамента	И.о. технического директора С.Г. Скворцов
Подпись	