

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор:

АО «ПКС – Водоканал»

В.В. Остапчук

« » 2019 г

Техническое задание

На выполнение подводно – технических работ по водолазному обследованию технического состояния оголовков и самотечных труб водозабора и чистке решеток оголовков по адресу наб. Варкауса 2 водопроводные очистные сооружения (ВОС)

Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2
1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты)	Акционерное общество «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал» (АО «ПКС – Водоканал») Юр. адрес: 185035 г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д.60 ИНН 1001291146 КПП 100101001 р/с 40702810625000000469 в ОТДЕЛЕНИИ № 8628 СБЕРБАНКА РОССИИ г. Петрозаводск БИК 048602673 Корр. счет 301018106000000000673
2. Основание для проведения работ	На основании МДК 3 – 02. 2001 « Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации
3. Наименование и местоположение объекта	Г. Петрозаводск наб. Варкауса 2 «Водопроводные очистные сооружения»
4. Источник финансирования	Производственная программа на 2019 г
5. Цель и назначение работ	Подводно-технические работы по водолазному обследованию технического состояния оголовков и самотечных труб водозабора и чистке решеток оголовков. Обследование с целью проверки технического состояния, своевременного выявления дефектов.
6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность	Самотечные трубопроводы : - Ду=1400мм, длина подводной части 632 м - Ду=900мм, длина подводной части 540 м - Оголовок д 1400 мм. 1 шт - Оголовок д – 900 мм - 1 шт
7. Режим работы производства	Односменный с 08:00 до 17:00
8. Состав работ	В состав работ входит, но не ограничивается:

	<p>1. Обследование технического состояния оголовков и самотечных труб водозабора Ду=1400мм и Ду=900мм и чистка решеток оголовков:</p> <ul style="list-style-type: none"> - визуальный осмотр; - выявление дефектов; - чистка решеток трех оголовков Д 1400 мм <u>1</u> шт., Д – 900 мм 1 шт ; - составление описания технической части; - снятие на видеосъемку; - выдача рекомендаций по устранению выявленных дефектов; - составление акта обследования и чистке
9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком	Согласно пункта 8 данного технического задания
10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.)	Работы выполняются силами, материалами и средствами подрядчика
11. Состав разделов документации и требования к их содержанию	Представление результатов осмотра, обследования и чистке с рекомендациями
12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ	Совместные протоколы, акты совещаний со службой эксплуатации, составление списка выявленных дефектов, материалов требующих замены.
13. Требования к технологическим решениям	
14. Исходные данные для выполнения работ	
15. Требования к сметной документации	На основании сметы, утвержденной подрядчиком согласованной с заказчиком
16. Требования к природоохранным мероприятиям	Согласно современным требованиям при производстве данного вида работ
17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям	–
18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка	–
19. Технические требования к технологическому оборудованию	При выполнении работ обеспечить целостность технологических сооружений и оборудования
20. Требования по утилизации (захоронению) отходов	Утилизацию отходов осуществляет подрядчик в соответствии с действующим законодательством

21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)	Согласно современным требованиям при производстве данного вида работ
22. Сроки выполнения работ (по основным этапам)	2019 г.
23. Требования по согласованию проектной документации	—
24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику	Представить акты обследования и чистки; Представить фото и видео материалы на отдельном носителе с результатами водолазного обследования.
25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой Заказчику	Составление актов в двух экземплярах, фото и видео материалы в одном экземпляре
26. Дополнительные требования и особые условия	Наличие соответствующих разрешительных документов у подрядной организации на проведение подводно-технических работ.

Составил::

Ведущий специалист по ВОС сектора
технологических объектов СВО



Качамин Ю.М.