


Заказчик:	ОАО «ПКС–Водоканал»	Группа материалов:	СВ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС PKS:	СВ000381

Наименование МТР: Термометр биметаллический ТБ-2-(0...200)-1,5-100-10-M20

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Диаметр корпуса	мм	100
1.2	Длина погружаемой части	мм	100
1.3	Диаметр погружаемой части	мм	10
1.4	Измеряемые среды		в пределах коррозионной стойкости стали 12X18H10E
1.5	Предел измерений	°C	0...+120
1.6	Резьба на штуцере		M20x1,5
1.7	Степень защиты от воздействия пыли и воды	IP	54
1.8	Класс точности		1,5
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО Ответственного:	Антонов Игорь Викторович
Должность:	Зам. Начальника службы АСУ ТП, КИПиА и метрологии
Телефон / Факс:	+7 (8142) 76-98-03
Электронный адрес:	i.antonov@rks.karelia.ru
Подпись:	
Главный Инженер	Бернадских А. А.
Подпись:	