

Заказчик:	АО «ПКС-Водоканал»	Группа материалов:	ИВ
№ опросного листа:	ИВ0090	Код МТР в ЕНС РКС:	ИВ0090

## 1. Наименование МТР: Полиалюминийхлорид PAX TM-XL100

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Внешний вид		Водный раствор
1.2	Массовая доля основного вещества Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	%	17,0-18,0
1.3	Массовая доля нерастворенного в воде осадка, не более	%	0,1
1.4	Показатель концентрации ионов водорода (рН) при 20°С		1,0+/-0,5
1.5	Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (III), не более	%	0,01
1.6	Массовая доля хлора (Cl)	%	21,0+/-2,0
1.7	Плотность товарного продукта при 20°С, не менее	г/см <sup>3</sup>	1,34-1,42
1.9	Массовая доля мышьяка в пересчете на оксид мышьяка (III), не более	%	0,001
1.10	Массовая доля кадмия (Cd), не более	%	0,001
1.11	Массовая доля свинца (Pb), не более	%	0,001
1.12	Начало кристаллизации	°С	-20
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1.	Паспорт на коагулянт		На каждую партию
2.2.	Сертификат соответствия требованиям нормативных документов		ТУ, ГОСТ, ISO
2.3.	Экспертное заключение		Область применения: в качестве коагулянта для очистки воды хозяйственно-питьевого назначения и водоподготовки.
2.4.	Паспорт безопасности химической продукции		
2.5.	Технические условия на коагулянт		
<b>3</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>		
3.1	Промышленные испытания на ВОС г.Петрозаводска		Испытания должны быть подтверждены протоколами, актами, отчетами

ФИО Ответственного:	Качамин Ю.М.		
Должность:	Начальник цеха водоснабжения АО «ПКС-Водоканал»		
Телефон / Факс:	8(8142)78-43-11		
Электронный адрес:	y.kachamin@rks.karelia.ru	НАЧ. ПРОИЗВ ОТДЕЛА АО «ПКС-ВОДОКАНАЛ»	
Подпись:	ПРЯДЕХИНА. Е. А.		
Директор технического департамента:	<i>Михайлович директор Осипов В.В.</i>		
Подпись:	<i>Осипов В.В.</i>		