

Заказчик:	АО «ПКС – Водоканал»	Группа материалов:	ДМ
№ опросного листа:	ДМ0062	Код МТР в ЕНС РКС:	ДМ0062

Наименование МТР: Трансформатор тока ТПЛ-10 50/5

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Трансформатор тока		ТПЛ-10-0,5S-300/5 А-У3
1.2	Номинальное напряжение, кВ		10
1.3	Номинальная частота переменного тока, Гц		50
1.4	Номинальный первичный ток, А		300
1.7	Номинальный вторичный ток, А		5
1.8	Класс точности: вторичной обмотки для измерений		0,5S
1.9	Климатическое исполнение		У3
1.11			
1.12			
1.13			
1.14			
1.15			
1.16			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			

ФИО Ответственного:	Стюф А.А.
Должность:	Начальник службы энергохозяйства
Телефон / Факс:	78-52-66
Электронный адрес:	a.kormushev@rks.karelia.ru
Подпись:	Инженер первой категории <i>Захаров</i> Захаров Дмитрий Александрович
Главный инженер АО «ПКС – Водоканал»:	Бернадских А.А. <i>Бернадских</i>
Подпись:	