



| | | | |
|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|
| Заказчик: | АО «ПКС - Водоканал» | Группа материалов: | Оборудование механическое |
| № опросного листа: | ЕВ0057 | Код МТР в ЕНС PKS: | ЕВ0057 |

Наименование МТР: Насосный агрегат СД 160/45 с эл.двигателем 30 кВт

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
|----------|--|---------------------|----------------------|
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | | |
| 1.1 | Насосный агрегат СД 160/45 с эл.двигателем 30 кВт | | |
| 1.2 | Номинальная подача | м ³ /час | 160 |
| 1.3 | Номинальный напор | м | 45 |
| 1.4 | Мощность двигателя | кВт | 30 |
| 1.5 | Частота вращения | об/мин | 1450 |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ | | |
| 2.1. | Всасывающий патрубок насоса должен быть выполнен отдельной деталью | | |
| 2.2. | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| ФИО Ответственного: | Момот Сергей Викторович |
| Должность: | Старший мастер |
| Телефон / Факс: | 52-60-28 |
| Электронный адрес: | v.borisov@rks. АО «ПКС - ВОДОКАНАЛ» <small>НАЧ. ПРОИЗВ. ОТДЕЛА</small> <small>ПРЯДЕХИНА Е. А.</small> |
| Подпись: |  |
| Директор технического департамента: | <i>Михайловский директор Осипенко В.В.</i> |
| Подпись: |  |